

# 水質検査結果書(ダイオキシン類)

多田浄水場送水系統

採水年月日

令和7年11月20日

独自検査項目

番号	項目	目標値	多田取水口	多田浄水池
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L(暫定)	0.1未満	0.1未満

三田浄水場送水系統

採水年月日

令和7年11月12日

独自検査項目

番号	項目	目標値	三田取水口	三田浄水池
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L(暫定)	0.1未満	0.1未満

神出浄水場送水系統

採水年月日

令和8年1月20日

独自検査項目

番号	項目	目標値	神出分水工	神出浄水池
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L(暫定)	0.1未満	0.1未満

船津浄水場送水系統

採水年月日

令和8年1月6日

独自検査項目

番号	項目	目標値	船津集合井	船津浄水池
独5	ダイオキシン類	1pgTEQ/L(暫定)	0.1未満	0.1未満