

【仕様書別紙】
対象施設の情報一覧

1 基本情報

番号	施設名	住所	契約種別	用途	電力供給方式	標準電圧 (V)	計量電圧 (V)	標準周波数 (Hz)	受電方式	自動検針装置 の有無	計量器の仕様	需給地点	電気工作物の 財産分界点	保安上の 責任分界点	自家発電機の 有無と容量	蓄熱設備の 有無と容量
1	兵庫県職員会館	神戸市中央区下山手通4-18-2	高压AS	官公署 (事務所)	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	有	電力需給用複 合計器	6.6kv断路側 接続点	同左	同左	有 ・ディーゼル 発電機 200kw×1台	無
2	兵庫県自治研修所	神戸市垂水区塩屋町5-3-1	高压AS	官公署 (研修施設)	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	有	電力需給用複 合計器	需要場所構内 引込第1柱柱 上区分閉閉器 1次側	同左	同左	無	無

2 契約電力及び最大電力（令和5年度実績）

番号	施設名	住所	契約種別	最大電力 (kW)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	兵庫県職員会館	神戸市中央区下山手通4-18-2	高压AS	103	66	103	88	91	94	93	86	76	83	80	81	81
2	兵庫県自治研修所	神戸市垂水区塩屋町5-3-1	高压AS	94	20	28	24	50	58	94	61	39	38	51	92	91
計				197	86	131	112	141	152	187	147	115	121	131	173	172

注）ただし、施設番号1については、令和7年1月から12月までは改修工事、令和8年1月以降は利用形態の一部変更により、当該期間中の電力の増減の可能性あり。

3 電力使用量（令和5年度実績）

番号	施設名	住所	契約種別	電力使用量 (kWh)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	兵庫県職員会館	神戸市中央区下山手通4-18-2	高压AS	205,619	13,610	13,950	17,620	20,903	22,290	20,673	14,704	14,464	17,262	16,313	16,912	16,918
2	兵庫県自治研修所	神戸市垂水区塩屋町5-3-1	高压AS	126,140	6,701	7,652	8,218	9,468	13,111	16,071	14,852	8,331	8,871	9,602	11,072	12,191
計				331,759	20,311	21,602	25,838	30,371	35,401	36,744	29,556	22,795	26,133	25,915	27,984	29,109

注）ただし、施設番号1については、令和7年1月から12月までは改修工事、令和8年1月以降は利用形態の一部変更により、当該期間中の電力使用量の増減の可能性あり。

4 蓄熱電力量（令和5年度実績）

番号	施設名	住所	契約種別	電力使用量	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
6			0													
7			0													
計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5 負荷率（令和5年度実績）

番号	施設名	住所	契約種別	年間最大電力 (kW)	年間電力使用量 (kWh)	負荷率 (%)
1	兵庫県職員会館	神戸市中央区下山手通4-18-2	高压AS	103	205,619	22.8%
2	兵庫県自治研修所	神戸市垂水区塩屋町5-3-1	高压AS	94	126,140	15.3%
合計				197	331,759	19.2%