

「大阪・関西万博 兵庫県ゾーン及びひょうご EXPO TERMINAL 解体・撤去及びレガシー展示等業務」公募型プロポーザルに関する質問要旨及び回答について

書類	質問要旨	回答
	<p>・運び先である兵庫県庁の西館の倉庫の場所情報を教示いただけますでしょうか。(駐車場からの距離、何階建て、動線上のエレベーターは使用可かどうか、エレベーターのサイズ、通路幅の一番狭い寸法などわかる範囲で)</p>	<ul style="list-style-type: none">・ 駐車場からの距離 事前協議で西館に横付け可能・ 何階建て 5階建て・ 同線上のエレベーターの使用 使用可能・ エレベーターのサイズ 入口：約 W800× H2100 mm 内部：約 W1400× D1300× H2400 mm・ 通路幅の一番狭い寸法 エントランス入口：1700 mm