

本館設備概要

1 電 気 設 備

変圧器容量	動 力 用	2 0 0 KVA	×	2 台
	非常電灯動力用	2 0 0 KVA	×	1 台
	電 灯 用	2 0 0 KVA	×	1 台
	電 灯 用	1 0 0 KVA	×	2 台
	電 灯 用	5 0 KVA	×	1 台
非常用発電機		6.6KV、400KVA (320KW)	×	1 台
進相コンデンサー		5 0 KVA	×	4 台

2 空 調 設 備

冷温水機	冷凍能力	7 5 USRT (226,800kcal/h)	×	1 台
(系統1階)	加熱能力	207,000kcal/h	×	
	吸収液ポンプ	2. 2 KW	×	1 台
	冷媒ポンプ	0. 2 KW	×	1 台
	抽気ポンプ	— KW	×	1 台
	フロア	0. 7 5 KW	×	1 台
冷温水機	冷凍能力	2 4 0 USRT (725,700kcal/h)	×	1 台
(系統多目的ホール)	加熱能力	628,000kcal/h	×	1 台
	吸収液ポンプ	3. 7 KW	×	1 台
	冷媒ポンプ	0. 4 KW	×	1 台
	抽気ポンプ	— KW	×	1 台
	フロア	2. 2 KW	×	1 台

冷却塔	2 基
冷却水ポンプ	2 台
冷温水1次ポンプ	4 台
冷温水2次ポンプ	1 2 台
温水2次ポンプ (ステージコンベクタ)	1 台
膨張タンク	1 台
冷温水ヘッダ	2 台
ユニット型空気調和機	8 台
全熱交換機	6 台
パッケージ型空気調和機	3 台
ファンコイルユニット	3 7 台
コンベクタ	5 台
還気ファン (2階ステージ系統)	1 台
吸気ファン	5 台
排気ファン	2 2 台
外気取入ファン	1 台
天井扇	4 台
ラインファン	1 台
換気扇	5 台
排煙ファン	1 台

3 衛生設備その他

受水槽	2 0 , 0 0 0 リットル	1 台
高架水槽(飲用)	5 , 0 0 0 リットル	1 台
高架水槽(雑用)	1 0 , 0 0 0 リットル	1 台
揚水ポンプ		4 台
排水湧水ポンプ		4 台
給湯温水機		1 台
貯湯槽		1 台
給湯1次循環ポンプ		1 台
給湯2次循環ポンプ		1 台
膨張水槽		1 台
消火ポンプ		1 台
スプリンクラーポンプ		1 台
消火ポンプ用膨張水槽		1 台