

令和7年6月16日 質疑応答【番号11回答修正】

番号	質問内容	回 答
1	既設構造物の構造等が分かる資料はございますでしょうか。ある場合、貸与いただくことは可能でしょうか。	民地であるため、既設構造物に関する資料は所有していません。
2	取壊しが禁止されている既設構造物はございますでしょうか。	取壊しは現時点では考えていません。取壊しが必要となった場合、民地であるため、所有者との協議が必要です。
3	一般構造物設計として「法面工予備設計」「ロックボルト詳細設計」が計上されていますが、検討の結果、他の案や複合案となった際は設計変更の対象となりますでしょうか。	設計変更の対象とします。
4	施工単価表 第0-0008 号内訳表のロックボルト詳細設計について、箇所数（箇所）＝1 と記載されていますが、「1 箇所当り 1 断面が1 箇所」として計上されていますでしょうか。異なる場合は計上方法をご教示ください。	今回の詳細設計の対象箇所1箇所（4,950m ² >1,000m ² ）において、1断面の設計計算を行うとして積算しています。
5	現地施工されている既設法枠工、落石防護柵工、擁壁工などの健全度調査等は実施されているのでしょうか。また、土砂災害防止法の原因地対策工として、効果を見込んでいますでしょうか。効果を見込んでいない場合、既設法枠工の撤去等は行う予定はありますでしょうか。	回答1及び2のとおりです。
6	土砂災害防止法の土砂災害特別警戒区域には指定されていませんが、対策工を計画する場合は将来的に土砂災害特別警戒区域が発生しない工法（原因地対策）を選定することが前提となりますでしょうか。	そのとおりです。
7	機械ボーリング調査による基盤層確認で3～5m程度確認が必要と考えられる際は設計変更の対象となりますでしょうか。	協議の上決定します。

令和7年6月16日 質疑応答【番号11回答修正】

番号	質問内容	回 答
8	応募要領P3 3 技術提案書の作成及び記載上の留意事項 (3) 当初契約時点の業務の想定 技術提案書の評価テーマである「現地踏査のポイントと、地盤調査計画案および工法比較案の基本的な考え方」において記載した新たな調査・設計については、設計変更の対象となるのか、ご教示をお願いします。	協議の上決定します。
9	<様式9> 補足資料として「現地概査図の結果をA3版1枚以内で添付できる」とありますが、現地概査図とは6月5日の現地説明会の時に特に頂いた資料、ならび同日撮影した写真等を利用した概査結果の取り纏め添付資料と解釈してもよろしいでしょうか。 また、関係する資料（例えば過去の空中写真など）の添付もよろしいでしょうか。	配布した資料及び撮影した写真を用いて作成しても問題ありません。関係資料の添付も了承します。
10	令和7年6月5日（木）現場調査時に配布された〔資料4〕現況平面図より、立体駐車場から西側に図示されているものは縦排水ですか。また、水抜きパイプは入っていますか。	縦排水構造物ですが、堆積物で埋没しており、詳細は不明です。
11	立体駐車場から西南方向にある大きな木は伐採するのですか。	樹木の伐採をするのかしないのかは決定していません。
12	現況平面は今回現場調査時に確認できましたが、横断面図はありますか。	横断面図は契約後、受託者に貸与します。
13	対策範囲を設定することがありますか。	対象人戸の土砂災害特別警戒区域を解除できる範囲とします。

令和7年6月16日 質疑応答【番号11回答修正】

番号	質問内容	回 答
14	急傾斜地崩壊対策区域の指定は、（急）荒神山地区調査設計業務の中に入りますか。	入りません。
15	令和7年6月5日（木）現場調査時に配布された〔資料4〕現況平面図（A3）は、（急）荒神山地区調査設計業務公募型プロポーザル応募に提出する様式9の補足資料に使用してよいですか。	使用可能です。
16	当該地の横断面図はありますか。	回答12のとおりです。
17	対象斜面の上部から重機を入れることは可能でしょうか。	斜面上部の所有者との協議が必要です。
18	令和7年6月5日（木）現場調査時に配布された〔資料2〕p4写真の擁壁工③、擁壁工④に入っている縦のラインは目地になりますか。	詳細は不明です。
19	令和7年6月5日（木）現場調査時に配布された〔資料2〕の写真はいつ撮影したものになりますか。	令和6年9月です。
20	令和7年6月5日（木）現場調査時に配布された〔資料4〕現況平面図より、立体駐車場から西側に図示されているものは排水溝ですか。	回答10のとおりです。

令和 7 年 6 月 16 日 質疑応答【番号 11 回答修正】

番号	質問内容	回 答
21	この場所は水がよく出るところですか。	詳細は不明です。
22	目視できる四角のものは水路ですか。	詳細は不明です。
23	斜面下のマンション背後にある擁壁から突出しているものは擁壁のアンカーになりますか。そうでなければ何になりますか。	詳細は不明です。
24	斜面下のマンションはいつできましたか。	昭和 5 1 年 3 月竣工です。
25	斜面下のマンション背後にある擁壁の上部に水路は入っていますか。	水路が設置されています。