

空気環境測定の基準（別紙）

建築物環境衛生管理基準			
測定項目		基準値	
温熱条件	温度	瞬間値	17.0～28.0℃
	相対湿度		40.0～70.0%RH
	気流		0.5m/S以下
空気清浄度	二酸化炭素	平均値	1000ppm以下
	一酸化炭素		10.0ppm以下
	浮遊粉じん		0.15mg/m ³ 以下