

【仕様書別紙】

兵庫県西播磨総合庁舎ほか15庁舎の電力調達対象施設の情報一覧

1 基本情報

番号	施設名	契約種別	需要場所	契約担当者	用途	電気供給方式	標準電圧(V)	計量電圧(V)	標準周波数(Hz)	受電方式	自動検針装置の有無	計量器の仕様	需給地点	電気工作物の財産分界点	保安上の責任分界点	自家発電設備の有無と容量	蓄熱設備の有無と容量	契約使用期間
1	西播磨総合庁舎	高圧	赤穂郡上郡町光都2-25	西播磨県民局長	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	有	変成器付複合計器(時間帯別・普通級)	需要場所構内の高圧引込盤内開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	自家発電機 250kVA 3相220V 太陽光発電(常用) 50kW 9台 40kW 1台 3相200V	無	令和4年4月1日～ 令和5年3月31日
2	龍野庁舎	高圧	たつの市龍野町富永1311-3	西播磨県民局長	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	有	変成器付複合計器(時間帯別・精密級)	需要場所構内の第1柱に設置した開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	
3	赤穂健康福祉事務所	高圧	赤穂市加里屋98-2	西播磨県民局長	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	無	変成器付複合計器(普通級)	需要場所構内の第1柱に設置した開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	
4	龍野土木事務所 宍粟事業所	高圧	宍粟市山崎町庄能400	西播磨県民局長	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	有	変成器付複合計器(時間帯別・普通級)	需要場所構内の高圧引込盤内開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	
5	西播磨県民局 (引原ダム管理所)	高圧	宍粟市波賀町日ノ原176-11	西播磨県民局長	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	有	変成器付複合計器(時間帯別・普通級)	需要場所構内の高圧引込盤内開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	非常用予備 発電装置 200kVA 3相220V	無	
6	姫路総合庁舎	高圧	姫路市北条1-98	中播磨県民センター長	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器(時間帯別・普通級)	需要場所構内引込口に兵庫県が施設した6.6kV遮断器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	有 太陽光発電(常用) 30kW1台 3相200V	無	
7	姫路土木事務所 福崎事業所	高圧	神崎郡福崎町西田原田尻1994-4	中播磨県民センター長	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器(時間帯別・普通級)	需要場所構内引込口に兵庫県が施設した6kV遮断器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	
8	中播磨健康福祉事務所 福崎保健所	高圧	神崎郡福崎町西田原235	中播磨県民センター長	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器(時間帯別・普通級)	需要場所構内の第1柱に設置した開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	
9	姫路港管理事務所	高圧	姫路市飾磨区須加294	中播磨県民センター長	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器(時間帯別・普通級)	需要場所構内引込柱上に設置した6kV開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	
10	豊岡総合庁舎	高圧	豊岡市幸町7-11	但馬県民局長	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器(時間帯別・普通級)	需要場所構内引込口に設置した高圧気中開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	非常用発電装置 200kVA 3相	無	令和4年4月2日～ 令和5年4月1日
11	和田山庁舎	高圧	朝来市和田山町東谷213-96	但馬県民局長	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器(時間帯別・普通級)	需要場所構内の第1柱に設置した開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	令和4年4月1日～ 令和5年3月31日
12	新温泉庁舎	高圧	美方郡新温泉町芦屋522-4	但馬県民局長	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器(時間帯別・普通級)	需要場所構内引込口に設置した高圧気中開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	
13	但馬長寿の郷	高圧	養父市八鹿町国木594-10	但馬県民局長	官公署(事務所、研修・宿泊施設)	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	無	変成器付複合計器(時間帯別・普通級)	需要場所構内第1柱柱上に設置した区分開閉器の1次側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	
14	養父土木事務所	高圧	養父市八鹿町下網場320	但馬県民局長	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器(時間帯別・普通級)	需要場所構内引込口に設置した高圧気中開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	
15	柏原総合庁舎	高圧	丹波市柏原町柏原688	丹波県民局長	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	有	変成器付複合計器(時間帯別・普通級)	需要場所における構内第1柱上に兵庫県が施設した開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	有 太陽光(常用) 20kW 1台3相200V	無	
16	洲本総合庁舎	高圧	洲本市塩屋2-4-5	淡路県民局長	官公署(事務所)	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	有	電力需用複合計器(変成器付)(時間帯別・普通級)	需給場所構内引込口に県が施設した開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	有 太陽光発電(常用) 50kW1台 10kW2台	無	令和4年4月23日～ 令和5年4月22日

2 契約電力及び最大電力(令和2年9月～令和3年8月実績)

番号	施設名	契約種別	需要場所	最大電力(kW)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	西播磨総合庁舎	高圧	赤穂郡上郡町光都2-25	200	104	104	181	200	190	189	124	151	160	181	149	149
2	龍野庁舎	高圧	たつの市龍野町富永1311-3	303	78	80	162	198	206	212	79	135	256	303	258	238
3	赤穂健康福祉事務所	高圧	赤穂市加里屋98-2	43	14	10	15	25	27	26	9	21	31	43	33	30
4	龍野土木事務所宍粟事業所	高圧	宍粟市山崎町庄能400	19	10	9	12	19	15	12	10	10	13	13	17	12
5	西播磨県民局(引原ダム管理所)	高圧	宍粟市波賀町日ノ原176-11	30	21	18	19	24	22	23	18	22	23	23	21	30
6	姫路総合庁舎	高圧	姫路市北条1-98	270	129	133	146	187	191	213	151	154	216	270	215	179
7	姫路土木事務所 福崎事業所	高圧	神崎郡福崎町西田原田尻1994-4	46	14	16	25	37	41	35	17	24	39	46	41	24
8	中播磨健康福祉事務所 福崎保健所	高圧	神崎郡福崎町西田原235	26	13	11	10	22	26	20	12	23	25	24	24	25
9	姫路港管理事務所	高圧	姫路市飾磨区須加294	32	17	12	22	27	26	26	12	20	27	32	26	23
10	豊岡総合庁舎	高圧	豊岡市幸町7-11	135	92	81	95	103	107	114	86	103	123	130	135	109
11	和田山庁舎	高圧	朝来市和田山町東谷213-96	198	88	35	55	110	103	82	30	88	127	198	194	178
12	新温泉庁舎	高圧	美方郡新温泉町芦屋522-4	67	36	19	39	64	62	67	33	49	64	65	61	57
13	但馬長寿の郷	高圧	養父市八鹿町国木594-10	163	107	65	100	151	139	131	81	105	163	157	124	138
14	養父土木事務所	高圧	養父市八鹿町下網場320	36	19	17	22	29	33	31	16	26	33	36	36	36
15	柏原総合庁舎	高圧	丹波市柏原町柏原688	170	79	115	120	145	152	153	81	118	152	170	149	144
16	洲本総合庁舎	高圧	洲本市塩屋2-4-5	120	92	95	98	101	107	104	101	98	106	120	104	104
合計				1,858	913	820	1,121	1,442	1,447	1,438	860	1,147	1,558	1,811	1,587	1,476

3 予定使用電力量(令和2年9月～令和3年8月実績)

番号	施設名	契約種別	需要場所	予定電力 使用量 (kWh)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	西播磨総合庁舎	高圧	赤穂郡上郡町光都2-25	375,170	20,638	21,390	25,553	37,367	43,674	37,449	25,529	27,831	37,857	38,210	30,167	29,505
2	龍野庁舎	高圧	たつの市龍野町富永1311-3	459,708	25,957	25,274	33,216	44,815	46,869	38,587	27,645	28,324	47,014	52,428	45,961	43,618
3	赤穂健康福祉事務所	高圧	赤穂市加里屋98-2	57,633	3,357	3,273	3,713	5,034	5,797	3,926	2,917	3,710	6,864	7,554	6,066	5,422
4	龍野土木事務所 宍粟事業所	高圧	宍粟市山崎町庄能400	46,354	3,417	3,695	3,914	4,876	5,339	3,619	3,299	3,193	3,691	3,474	3,897	3,940
5	西播磨県民局(引原ダム管理所)	高圧	宍粟市波賀町日ノ原176-11	109,793	8,430	8,283	8,758	9,816	9,454	8,119	7,941	8,544	10,710	11,222	9,336	9,180
6	姫路総合庁舎	高圧	姫路市北条1-98	506,395	31,168	29,023	38,970	47,308	50,036	53,635	38,029	35,128	45,840	49,208	42,709	45,341
7	姫路土木事務所 福崎事業所	高圧	神崎郡福崎町西田原田尻1994-4	74,866	4,693	4,473	6,149	8,105	8,220	5,986	4,467	4,768	7,066	8,082	6,581	6,276
8	中播磨健康福祉事務所 福崎保健所	高圧	神崎郡福崎町西田原235	38,858	2,744	2,360	2,470	3,492	3,965	2,638	2,296	2,956	3,958	4,297	3,747	3,935
9	姫路港管理事務所	高圧	姫路市飾磨区須加294	60,624	4,377	3,874	4,429	5,584	5,894	5,098	4,074	4,666	5,905	6,064	5,168	5,491
10	豊岡総合庁舎	高圧	豊岡市幸町7-11	366,830	28,238	26,685	29,385	31,042	33,518	29,035	27,050	28,853	33,665	35,416	30,328	33,615
11	和田山庁舎	高圧	朝来市和田山町東谷213-96	245,470	13,420	10,661	12,049	17,046	18,126	14,942	12,815	16,580	28,459	38,098	36,890	26,384
12	新温泉庁舎	高圧	美方郡新温泉町芦屋522-4	137,083	8,416	7,335	9,252	12,700	13,696	11,656	8,211	8,408	15,033	16,712	13,083	12,581
13	但馬長寿の郷	高圧	養父市八鹿町国木594-10	391,336	24,787	21,748	24,443	39,916	38,640	34,485	26,049	31,470	40,174	37,281	36,634	35,709
14	養父土木事務所	高圧	養父市八鹿町下網場320	87,963	6,285	5,557	6,540	7,959	8,464	6,387	5,476	5,893	8,807	9,439	8,182	8,974
15	柏原総合庁舎	高圧	丹波市柏原町柏原688	368,909	23,594	20,178	29,301	38,662	45,355	30,662	21,682	24,113	35,300	35,110	30,586	34,366
16	洲本総合庁舎	高圧	洲本市塩屋2-4-5	349,884	28,247	25,362	28,237	28,947	29,203	29,909	30,151	29,070	33,340	30,803	30,234	26,381
合計				3,676,876	237,768	219,171	266,379	342,669	366,250	316,133	247,631	263,507	363,683	383,398	339,569	330,718

4 蓄熱電力量(令和2年9月～令和3年8月実績)

該当なし

5 負荷率(令和2年9月～令和3年8月実績)

番号	施設名	契約種別	需要場所	年間最大電力(kW)	年間電力使用量(kWh)	負荷率(%)
1	西播磨総合庁舎	高圧	赤穂郡上郡町光都2-25	200	375,170	21.4%
2	龍野庁舎	高圧	たつの市龍野町富永1311-3	303	459,708	17.3%
3	赤穂健康福祉事務所	高圧	赤穂市加里屋98-2	43	57,633	15.3%
4	龍野土木事務所宍粟事業所	高圧	宍粟市山崎町庄能400	19	46,354	27.9%
5	西播磨県民局(引原ダム管理所)	高圧	宍粟市波賀町日ノ原176-11	30	109,793	41.8%
6	姫路総合庁舎	高圧	姫路市北条1-98	270	506,395	21.4%
7	姫路土木事務所 福崎事業所	高圧	神崎郡福崎町西田原田尻1994-4	46	74,866	18.6%
8	中播磨健康福祉事務所 福崎保健所	高圧	神崎郡福崎町西田原235	26	38,858	17.1%
9	姫路港管理事務所	高圧	姫路市飾磨区須加294	32	60,624	21.6%
10	豊岡総合庁舎	高圧	豊岡市幸町7-11	135	366,830	31.0%
11	和田山庁舎	高圧	朝来市和田山町東谷213-96	198	245,470	14.2%
12	新温泉庁舎	高圧	美方郡新温泉町芦屋522-4	67	137,083	23.4%
13	但馬長寿の郷	高圧	養父市八鹿町国木594-10	163	391,336	27.4%
14	養父土木事務所	高圧	養父市八鹿町下網場320	36	87,963	27.9%
15	柏原総合庁舎	高圧	丹波市柏原町柏原688	170	368,909	24.8%
16	洲本総合庁舎	高圧	洲本市塩屋2-4-5	120	349,884	33.3%
合計				1,858	3,676,876	22.6%