【 仕様書別紙 】

兵庫県西播磨総合庁舎ほか15庁舎の電力調達対象施設の情報一覧

1 基本情報

番号	施設名	契約種別	需要場所	契約担当者	用途	電気供給方式	標準電圧(V)	計量電圧(V)	標準周波数(Hz)	受電方式	自動検針装置の有無	計量器の仕様	需給地点	電気工作物の財産分界点	保安上の責任分界点	自家発電設備の有無と容量	蓄熱設備の有無と容量	契約使用期間	計量日
1	西播磨総合庁舎	高圧	赤穂郡上郡町光都2-25	西播磨県民局長	官公署（事務所）	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	有	変成器付複合計器（時間帯別・普通級）	需要場所構内の高圧引込盤内開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	自家用発電機 250kVA 3相220V 太陽光発電（常用） 50kW 9台 40kW 1台 3相200V	無	令和9年4月24日～令和10年4月23日	24日
2	龍野庁舎	高圧	たつの市龍野町富永1311-3	西播磨県民局長	官公署（事務所）	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	有	変成器付複合計器（時間帯別・精密級）	需要場所構内の第1柱に設置した開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	令和9年4月1日～令和10年3月31日	1日
3	赤穂健康福祉事務所	高圧	赤穂市加里屋98-2	西播磨県民局長	官公署（事務所）	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	無	変成器付複合計器（普通級）	需要場所構内の第1柱に設置した開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	令和9年4月1日～令和10年3月31日	1日
4	龍野土木事務所 宍粟事業所	高圧	宍粟市山崎町庄能400	西播磨県民局長	官公署（事務所）	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	有	変成器付複合計器（時間帯別・普通級）	需要場所構内の高圧引込盤内開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	令和9年4月1日～令和10年3月31日	1日
5	西播磨県民局 （引原ダム管理所）	高圧	宍粟市波賀町日ノ原176-11	西播磨県民局長	官公署（事務所）	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	有	変成器付複合計器（時間帯別・普通級）	需要場所構内の高圧引込盤内開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	非常用予備発電装置 200kVA 3相220V	無	令和9年4月1日～令和10年3月31日	1日
6	姫路総合庁舎	高圧	姫路市北条1-98	中播磨県民センター長	官公署（事務所）	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器（時間帯別・普通級）	需要場所構内引込口に兵庫県が施設した6.6kV遮断器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	有 太陽光発電（常用） 30kW1台 3相200V	無	令和9年4月1日～令和10年3月31日	1日
7	姫路土木事務所 福崎事業所	高圧	神崎郡福崎町西田原田尻1994-4	中播磨県民センター長	官公署（事務所）	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器（時間帯別・普通級）	需要場所構内引込口に兵庫県が施設した6kV遮断器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	令和9年4月1日～令和10年3月31日	1日
8	中播磨健康福祉事務所 福崎保健所	高圧	神崎郡福崎町西田原235	中播磨県民センター長	官公署（事務所）	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器（時間帯別・普通級）	需要場所構内の第1柱に設置した開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	令和9年4月1日～令和10年3月31日	1日
9	姫路港管理事務所	高圧	姫路市飾磨区須加294	中播磨県民センター長	官公署（事務所）	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器（時間帯別・普通級）	需要場所構内引込柱上に設置した6kV開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	令和9年4月1日～令和10年3月31日	1日
10	豊岡総合庁舎	高圧	豊岡市幸町7－11	但馬県民局長	官公署（事務所）	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器（時間帯別・普通級）	需要場所構内引込口に設置した高圧気中開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	非常用発電装置 200kVA 3相	無	令和9年4月2日～令和10年4月1日	2日
11	和田山庁舎	高圧	朝来市和田山町東谷213-96	但馬県民局長	官公署（事務所）	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器（時間帯別・普通級）	需要場所構内の第1柱に設置した開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	令和9年4月1日～令和10年3月31日	1日
12	新温泉庁舎	高圧	美方郡新温泉町芦屋522－4	但馬県民局長	官公署（事務所）	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器（時間帯別・普通級）	需要場所構内引込口に設置した高圧気中開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	令和9年4月1日～令和10年3月31日	1日
13	但馬長寿の郷	高圧	養父市八鹿町国木594－10	但馬県民局長	官公署（事務所、研修・宿泊施設）	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	有	変成器付複合計器（時間帯別・普通級）	需要場所構内第1柱柱上に設置した区分開閉器の1次側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	令和9年4月1日～令和10年3月31日	1日
14	養父土木事務所	高圧	養父市八鹿町下網場320	但馬県民局長	官公署（事務所）	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	無	変成器付複合計器（時間帯別・普通級）	需要場所構内引込口に設置した高圧気中開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無	無	令和9年4月1日～令和10年3月31日	1日
15	柏原総合庁舎	高圧	丹波市柏原町柏原688	丹波県民局長	官公署（事務所）	交流3相3線式	6,600	6,600	60	1回線受電	有	変成器付複合計器（時間帯別・普通級）	需要場所における構内第1柱上に兵庫県が施設した開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	有 太陽光(常用) 20kW 1台3相200V	無	令和9年4月1日～令和10年3月31日	1日
16	洲本総合庁舎	高圧	洲本市塩屋2－4－5	淡路県民局長	官公署（事務所）	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	有	電力需給用複合計器（変成器付）（時間帯別・普通級）	需給地点構内引込口に県が施設した開閉器電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	有 太陽光発電（常用） 50KW1台 10kW2台	無	令和9年4月23日～令和10年4月22日	23日

２　契約電力及び最大電力（令和7年9月～令和8年8月実績）

番号	施設名	契約種別	需要場所	最大電力（kW）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	西播磨総合庁舎	高圧	赤穂郡上郡町光都2-25	172	98	135	120	151	155	162	149	108	125	146	172	123
2	龍野庁舎	高圧	たつの市龍野町富永1311-3	289	76	91	131	233	225	211	91	112	240	289	287	226
3	赤穂健康福祉事務所	高圧	赤穂市加里屋98-2	36	18	12	13	31	29	30	15	18	24	34	36	26
4	龍野土木事務所 宍粟事業所	高圧	宍粟市山崎町庄能400	12	9	8	9	12	11	11	9	9	10	11	12	10
5	西播磨県民局 （引原ダム管理所）	高圧	宍粟市波賀町日ノ原176-11	33	23	15	18	17	22	23	18	16	26	33	24	21
6	姫路総合庁舎	高圧	姫路市北条1-98	243	102	140	140	194	207	201	150	151	216	237	243	185
7	姫路土木事務所 福崎事業所	高圧	神崎郡福崎町西田原田尻1994-4	48	16	22	24	43	44	37	25	20	25	46	48	28
8	中播磨健康福祉事務所 福崎保健所	高圧	神崎郡福崎町西田原235	25	13	8	13	24	24	23	11	15	22	25	21	21
9	姫路港管理事務所	高圧	姫路市飾磨区須加294	28	15	12	17	28	28	28	21	19	22	27	27	22
10	豊岡総合庁舎	高圧	豊岡市幸町7－11	137	95	92	93	113	118	114	105	106	120	137	132	122
11	和田山庁舎	高圧	朝来市和田山町東谷213-96	192	31	39	50	133	138	87	35	78	192	156	159	131
12	新温泉庁舎	高圧	美方郡新温泉町芦屋522－4	73	23	28	38	73	70	63	36	52	62	59	57	57
13	但馬長寿の郷	高圧	養父市八鹿町国木594－10	179	66	122	138	179	164	134	103	120	135	159	143	114
14	養父土木事務所	高圧	養父市八鹿町下網場320	45	17	21	23	41	45	44	22	23	29	33	34	31
15	柏原総合庁舎	高圧	丹波市柏原町柏原688	180	76	122	136	180	175	168	139	130	152	161	155	140
16	洲本総合庁舎	高圧	洲本市塩屋2－4－5	112	102	94	96	91	94	112	99	87	102	104	107	105
合計				1,804	780	961	1,059	1,543	1,549	1,448	1,028	1,064	1,502	1,657	1,657	1,362

３　予定使用電力量（令和7年9月～令和8年8月実績）

番号	施設名	契約種別	需要場所	予定電力使用量（kWh）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	西播磨総合庁舎	高圧	赤穂郡上郡町光都2-25	458,063	35,796	28,283	33,884	43,513	46,587	42,182	34,291	31,514	38,740	45,221	43,958	34,094
2	龍野庁舎	高圧	たつの市龍野町富永1311-3	465,795	24,935	25,090	31,784	47,592	48,462	39,474	27,010	27,979	46,844	55,130	46,953	44,542
3	赤穂健康福祉事務所	高圧	赤穂市加里屋98-2	49,786	2,944	2,615	2,970	5,012	5,434	4,353	3,238	3,138	4,717	5,827	5,097	4,441
4	龍野土木事務所 宍粟事業所	高圧	宍粟市山崎町庄能400	41,333	3,222	2,961	3,278	4,109	4,093	3,406	3,099	2,987	3,490	3,573	3,371	3,744
5	西播磨県民局 （引原ダム管理所）	高圧	宍粟市波賀町日ノ原176-11	99,026	8,506	6,991	7,485	7,502	8,511	8,387	7,497	7,358	7,616	9,394	10,645	9,134
6	姫路総合庁舎	高圧	姫路市北条1-98	547,282	46,330	34,704	40,347	53,559	52,109	47,802	37,856	34,104	54,716	52,050	43,118	50,587
7	姫路土木事務所 福崎事業所	高圧	神崎郡福崎町西田原田尻1994-4	85,868	5,277	5,941	6,758	10,207	10,930	8,008	5,964	5,065	6,448	7,736	7,218	6,316
8	中播磨健康福祉事務所 福崎保健所	高圧	神崎郡福崎町西田原235	36,932	2,388	2,092	2,225	3,406	3,691	3,009	2,266	2,514	3,959	4,405	3,480	3,497
9	姫路港管理事務所	高圧	姫路市飾磨区須加294	69,513	4,728	4,391	4,885	6,698	7,312	6,224	4,730	4,621	6,047	6,835	6,443	6,599
10	豊岡総合庁舎	高圧	豊岡市幸町7－11	389,606	29,875	28,052	29,675	35,362	36,300	31,669	29,366	29,621	33,440	36,580	33,317	36,349
11	和田山庁舎	高圧	朝来市和田山町東谷213-96	228,145	9,264	10,294	18,641	29,640	25,892	13,563	9,250	12,714	23,146	29,953	24,170	21,618
12	新温泉庁舎	高圧	美方郡新温泉町芦屋522－4	134,995	7,661	7,282	9,195	14,771	15,228	12,384	8,406	7,868	11,992	15,213	12,726	12,269
13	但馬長寿の郷	高圧	養父市八鹿町国木594－10	447,442	25,533	28,829	31,606	45,339	51,995	40,450	30,512	34,479	35,681	41,365	42,598	39,055
14	養父土木事務所	高圧	養父市八鹿町下網場320	87,826	5,634	5,829	6,365	9,350	9,125	7,998	6,350	5,876	7,477	8,699	7,548	7,575
15	柏原総合庁舎	高圧	丹波市柏原町柏原688	365,764	19,373	20,929	30,473	40,834	40,726	38,193	24,899	23,808	33,742	33,959	29,476	29,352
16	洲本総合庁舎	高圧	洲本市塩屋2－4－5	350,950	30,262	25,382	28,584	28,618	28,634	30,821	30,308	29,979	30,628	29,644	31,523	26,567
合計				3,858,326	261,728	239,665	288,155	385,512	395,029	337,923	265,042	263,625	348,683	385,584	351,641	335,739

４ 蓄熱電力量（令和7年9月～令和8年8月実績）

該当なし

５ 負荷率（令和7年9月～令和8年8月実績）

番号	施設名	契約種別	需要場所	年間最大電力（kW）	年間電力使用量（kWh）	負荷率（%）
1	西播磨総合庁舎	高圧	赤穂郡上郡町光都2-25	172	458,063	30.4%
2	龍野庁舎	高圧	たつの市龍野町富永1311-3	289	465,795	18.4%
3	赤穂健康福祉事務所	高圧	赤穂市加里屋98-2	36	49,786	15.8%
4	龍野土木事務所 宍粟事業所	高圧	宍粟市山崎町庄能400	12	41,333	39.3%
5	西播磨県民局 （引原ダム管理所）	高圧	宍粟市波賀町日ノ原176-11	33	99,026	34.3%
6	姫路総合庁舎	高圧	姫路市北条1-98	243	547,282	25.7%
7	姫路土木事務所 福崎事業所	高圧	神崎郡福崎町西田原田尻1994-4	48	85,868	20.4%
8	中播磨健康福祉事務所 福崎保健所	高圧	神崎郡福崎町西田原235	25	36,932	16.9%
9	姫路港管理事務所	高圧	姫路市飾磨区須加294	28	69,513	28.3%
10	豊岡総合庁舎	高圧	豊岡市幸町７－１１	137	389,606	32.5%
11	和田山庁舎	高圧	朝来市和田山町東谷213-96	192	228,145	13.6%
12	新温泉庁舎	高圧	美方郡新温泉町芦屋522－4	73	134,995	21.1%
13	但馬長寿の郷	高圧	養父市八鹿町国木594－10	179	447,442	28.5%
14	養父土木事務所	高圧	養父市八鹿町下網場320	45	87,826	22.3%
15	柏原総合庁舎	高圧	丹波市柏原町柏原688	180	365,764	23.2%
16	洲本総合庁舎	高圧	洲本市塩屋２－４－５	112	350,950	35.8%
合計				1,804	3,858,326	24.4%